











LEGENDA:	
	Ponto para wi-fi sobre o froo em condutule duplo
	Ponto para instalação de camera fixa para CFTV.
	Tomada rj 45 instalada em Condutule aparente na parede H=0,30m, quando não indicada
	Ponto para sensor de presença para alarme.
	Indicação de tubulação que desce.
	Indicação de tubulação que sobe.
	Condutores: NEUTRO, FASE, RETORNO, COMANDO e TERRA respectivamente.
	Eletroduto para sistema de CFTV instalação aparente, sob a laje.
	Eletroduto para alarme patrimonial instalação aparente, sob a laje.
	Eletroduto para sistemas instalação aparente- Galv. à fogo

NOTAS

- 1 – Fiação não indicada para áreas internas 2,5 mm²(750V) e Para áreas externas 2,5mm² (0,6/1kV).
 - FASES: vermelho, branco ou preto.
 - NEUTRO: azul claro.
 - TERRA: verde.
 - RETORNO: cinza.
- 2 – Eletrodutos não indicados Ø1" sendo que:
 - Embutidos em laje e parede; flexíveis corrugados de PVC antichama.
 - Embutidos no piso: flexíveis corrugados de PVC antichama. nas cores cinza ou amarelo;
 - No entre forro ou sob a laje ou Aparente: Aço galvanizado; Ø 1/2"
- 3 – Caixas não indicadas 4x4" sendo:
 - embutidos: PVC ou alumínio;
 - no entre forro: PVC;
 - em dry wall: caixas especiais;
- 4 – Para especificação de materiais, ver memorial descritivo;
- 5 – Todos os cabos elétricos até #10,0mm², isolação 750V acima #10,0mm², isolação 0,6/kV.

REFERÊNCIA DA ROSCA (POL.)	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
AÇO - DN (mm)	20	25	32	40	50	65	80	100
PVC RÍGIDO - DN (mm)	25	32	40	50	60	75	85	115

Legenda Condulètes:

LL	LR	T	X	TL	TR	E	N	LB	TB


Nº	DATA	REVISÃO	VISTO
02	10/2019	REVISÃO FINAL / COMPATIBILIZAÇÃO	
01	08/10/2019	REVISÃO GERAL	
00	30/09/2019	EMIÇÃO INICIAL	



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura



Rua Loefgreen, 280 - Vila Mariana - SP
Tel: (11) 3628-6127 / 3628-6128
officeplan@grupoooffice.com.br

	CLIENTE			
	FUNDAÇÃO FLORESTAL			
	0094			
	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO			
	LOCAL			
PESM - NÚCLEO ITUTINGA PILÕES - CAMINHOS DO MAR				
ASSUNTO				
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS, COMUNICAÇÃO E LÓGICA RANCHO DA MAIORIDADE - PLANTAS BAIXA / IMPLANTAÇÃO				
RESPONSÁVEL ENG. MARCOS SOARES JOAQUIM	ART Nº 2802723/20190904705	ASSINATURA	FOILHA	ESCALA 1:50
COORDENADOR ARG. LUIS ANTONIO PULPINSKI	ART Nº 000005642729	ASSINATURA	PE-01/02	DATA 14/02/2019
ELABORADOR ANDERSON	994 CM PE_ECL_RAN_FLO1_R02		ETAPA PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO 02